

Отдел надзорной деятельности Центрального района г. Санкт - Петербурга сообщает, что 03.10.14 г. в 11 ч. 24 мин. в ресторане «Порту Мальтезе» ООО «Спецсервис» по адресу: ул. Чайковского д. 45, возник пожар в вентиляционной трубе. Причиной возникновения пожара послужило самовозгорание жировых отложений в вентиляционной трубе. 08.10.14 г. в 19 ч. 55 мин. в ООО «Лабстори» по адресу: ул. Достоевского д. 44, произошел пожар в помещении лаборатории. Причиной возникновения пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы участка электросети в оборудовании.

Благодаря тому, что во всех перечисленных случаях системы автоматической противопожарной защиты помещений выполнили свои функции, возгорания были обнаружены на начальной стадии, что помогло избежать значительного материального ущерба и человеческих жертв.

Руководители организаций, позаботьтесь о своей безопасности – установите систему автоматической противопожарной защиты помещений самостоятельно, не дожидаясь указаний от проверяющих органов!

ОНД Центрального района

14.10.2014